

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O15010012548

Ing. Jiří Lipold

+420 387 761 400

+420 387 761 225

jiri.lipold@cevak.cz

26. březen 2015

**dle rozdělovníku**


**Předání informace dle odst. 3, § 36, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích - informace provozovatele vodohospodářských sítí pro možné odběratele**

Vážení,

v souladu s odst. 3, § 36, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích platném znění Vám v příloze zasíláme aktualizovaný dokument pro potřebu možných odběratelů napojujících se na vodohospodářské sítě. Povinnost předání tohoto dokumentu příslušnému obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu se vodovod nebo kanalizace nachází, je dle citovaného zákonného ustanovení uložena vlastníkovu popř. provozovateli, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn.

Obec je pak povinna zveřejnit tyto informace na úřední desce obecního úřadu nebo oznámit, kde jsou tyto informace přístupny. Povinnost zveřejnění ukládá výše zmíněný zákon v odst. 8, § 36. Dokument je trvale k dispozici rovněž na stránkách společnosti ČEVAK a.s. [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz). Informační povinnost ze strany obce bude tedy splněna i zveřejněním odkazu na stránky společnosti ČEVAK a.s., ze kterých je možno dokument v elektronické podobě stáhnout.

S pozdravem



Ing. Jiří Lipold  
technický ředitel

**ČEVAK a.s.**

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657

(198)

Příloha:

Informace provozovatele vodohospodářských sítí pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy.pdf

**Informace provozovatele  
ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o  
vodovodech a kanalizacích, v platném znění**



## **Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli**

Vlastník vodohospodářské infrastruktury pověřil společnost **ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ: 608 49 657**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 657 (dále jen provozovatel) správou svého vodohospodářského majetku, to znamená, že tento vlastník předal příslušná práva a povinnosti provozovateli, který je vykonává na základě uzavřené provozovatelské smlouvy.

### **Jakost a tlak dodávané pitné vody a maximální míra znečištění odváděných odpadních vod**

**Jakost dodávané pitné vody** je definována § 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Konkrétní limity a rozsah a četnost sledování jednotlivých ukazatelů jakosti pitné vody stanovuje prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.

Pro každou zásobovanou oblast má provozovatel zpracovaný „Program kontroly kvality vody“, schválený příslušnou hygienickou stanicí. Roční hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody v grafické podobě jsou u větších obcí a měst součástí ročního podkladového informačního materiálu, který dostává obec k návrhu projednání ceny vodného a stočného na další hospodářský rok. Povinné ukazatele, uváděné ve smlouvě na dodávku vody dle § 8, odst. 16 zákona č. 274/2001 Sb., jsou k dispozici na stránkách provozovatele [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz). Aktuální informace o výsledku rozborů akreditované laboratoře v plném rozsahu mohou zákazníci dále získat od provozovatele vodovodu na e-mailové adrese: [info@cevak.cz](mailto:info@cevak.cz)

**Tlak dodávané pitné vody v místě napojení vodovodní přípojky je zpravidla v rozmezí 0,15 MPa až 0,7 MPa.**

U staveb vodovodů prováděných po 1. lednu 2002 stanovuje maximální a minimální hodnoty hydrodynamického přetlaku prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. v § 15. Pokud starší stavby vodovodů historicky neumožňují na všech vodovodních přípojkách dosáhnout hodnot hydrodynamického tlaku platných pro nové stavby vodovodů, zabezpečuje úpravu tlaku na vodovodní přípojce odběratel.

**Maximální míru znečištění odváděných odpadních vod** kanalizací pro veřejnou potřebu stanovuje vodoprávním úřadem schválený Kanalizační řád, zpracovaný podle požadavku § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a náležitostech dle § 24 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění. Kanalizační řád vždy obsahuje základní podmínky pro napojování na kanalizaci, výčet typů odpadních vod vyžadujících předčištění, výčet závadných látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, limity znečištění vypouštěných odpadních vod a způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod.

**Kanalizační řád** je k dispozici u odpovědného zástupce obce či města, na příslušném provozním středisku provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.

Obecná část Kanalizačního řádu, která je společná a jednotná pro všechny kanalizace provozované společností ČEVAK a.s. a obsahuje i limity maximální míry znečištění odváděných odpadních vod, je k dispozici na internetových stránkách provozovatele [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz).

## **Způsob zjišťování množství odebírané vody**

**Způsob zjišťování množství odebírané vody** upravuje § 16 zákona 274/2001 Sb.

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. V odůvodněných případech a se souhlasem odběratele může provozovatel stanovit jiný způsob určení množství dodané vody. Vodoměrem registrované množství dodané vody, nebo jiným způsobem určené množství dodané vody, je podkladem pro vyúčtování dodávky (fakturaci) vody.

**Způsoby umístění vodoměrů** jsou stanoveny „Technickými požadavky na umístění vodoměrů“ dále v textu.

## **Způsob zjišťování množství odpadních vod**

**Způsob zjišťování množství odpadních vod** upravuje § 19 zákona 274/2001 Sb.

Stanoví-li to kanalizační řád, měří množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratel svým měřicím zařízením. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. Pokud je měřen odběr z vodovodu, ale současně je možné odebírat vodu z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.

## **Výpočet odváděných srážkových vod do kanalizace**

Způsob výpočtu objemu odváděných srážkových vod je stanoven v příloze č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

## **Fakturace, zálohové platby a způsob vyúčtování**

Odečty a fakturace probíhají podle odečtových cyklů stanovených provozovatelem. Rodinné domy, rekreační chaty a chalupy, zahradní domky a zahrady jsou odečítány zpravidla jedenkrát ročně, v měsíci určeném harmonogramem odečtů provozovatele. Ostatní odběrná místa (např. bytové domy, průmyslové a zemědělské podniky, provozovny služeb, restaurace, hotely apod.) jsou odečítány podle velikosti odběru ročně, čtvrtletně nebo měsíčně. Odběrná místa zařazená do čtvrtletních a ročních odečtových cyklů jsou zálohována, přičemž způsob úhrady zálohových plateb je sjednán ve smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Zálohy mohou být stanoveny do výše max. 100% dodávek podle směrných čísel roční spotřeby vody nebo podle skutečně dodaného (odvedeného) množství v předchozím zúčtovacím období.

## Podmínky pro reklamaci (reklamační řád)

### 1. Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci:

- a) u dodávky vody
  - na jakost dodané vody
  - na množství dodané vody
- b) u odvádění odpadních vod
  - na odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem
  - na množství odváděných odpadních vod

### Reklamací uplatňuje odběratel:

- a) písemně na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě.
- b) osobně v sídle dodavatele, v obchodní kanceláři dodavatele nebo na příslušném provozním středisku dodavatele v době vymezené pro veřejnost s tím, že v případě ústně uplatněné reklamace je zaměstnanec dodavatele povinen na vyžádání sepsat o tomto písemný záznam.
- c) telefonicky na tel.: 800 120 112 pouze v případě reklamace jakosti dodávané vody nebo odvádění odpadních vod, kdy může dojít ke škodě na majetku nebo ohrožení zdraví osob, zaměstnanec dodavatele je povinen na vyžádání sepsat o tomto záznam.

Písemná reklamacie nebo záznam o reklamaci musí obsahovat:

- slovní označení „reklamacie“
- jméno a příjmení odběratele
- adresu odběratele
- místo odběru vody nebo vypouštění odpadních vod
- popis vady nebo reklamace

V případě písemností zaslaných odběratelem na adresu dodavatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, bude odběratel vyzván, aby tyto údaje doplnil. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamacie je již bezpředmětná.

**2. V případě, že nelze vyřídit reklamaci ihned na místě jejího podání** (osobní návštěva), je dodavatel povinen zajistit její vyřízení a podání písemné zprávy odběrateli o způsobu jejího vyřízení bez zbytečného odkladu na adresu odběratele. Reklamacie musí být vyřízena nejpozději **do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace**, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodli na delší lhůtě.

**3. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při prošetřování a řešení reklamací**, zejména je povinen umožnit přístup k vodoměru za účelem jeho kontroly, odečtu stavu nebo jeho výměny v souvislosti s prověřením jeho funkčnosti. Zúčastnit se osobně odběru kontrolních vzorků nebo tímto pověřit jinou osobu. Za účelem prověřením odvádění odpadních vod umožnit přístup pověřeným zaměstnancům dodavatele do připojené nemovitosti a předkládat dodavateli potřebné doklady k prověření správnosti účtovaného množství dodané pitné vody a odvádění odpadních vod. Pokud odběratel neposkytne při vyřizování reklamace dodavateli potřebnou součinnost, není dodavatel termínem pro vyřízení reklamace vázán.

### 4. Jednotlivé reklamace se řídí následujícími ustanoveními:

a) **Zjevná vada jakosti vody** (zápach, zákal, barva apod.) musí být reklamována odběratelem **nejpozději do 24 hodin** od zjištění, ostatní vady jakosti bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na základě popisu reklamované vady rozhodne pověřený zaměstnanec dodavatele, zda bude proveden kontrolní odběr vzorku vody v dané lokalitě. Při tomto rozhodování vychází z již provedených a vyhodnocených vzorků vody dodávaných stejným vodovodem v dané lokalitě na základě plánu kontroly pitné vody dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění schváleného orgánem ochrany veřejného zdraví. Odběr kontrolního vzorku zajistí dodavatel bez zbytečného odkladu s tím, že odběr vzorků bude proveden za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby na místě odběru vzorku vody pro kontrolu pitné vody stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví. Současně dodavatel zajistí provedení rozboru tohoto vzorku v akreditované laboratoři. Pokud odběratel bude trvat na



provedení kontrolního odběru vzorku a následném rozboru, přestože mu byl pověřeným zaměstnancem dodavatele předložen přehled výsledků rozborů vzorků vody v dané lokalitě s tím, že tyto splňovaly hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění nebo povolené orgánem ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., a reklamace bude po provedení rozboru vzorku kvalifikována jako neoprávněná, uhradí odběratel náklady na provedení odběru a rozboru kontrolního vzorku vody.

b) Na základě reklamace množství dodané vody, kdy ze strany odběratele není zpochybňována funkčnost vodoměru a správnost měření, zajistí dodavatel provedení kontrolního odečtu stavu vodoměru, a to za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby. Vyhodnocení reklamace bude provedeno bezprostředně po provedení kontrolního opisu stavu vodoměru a porovnání zjištěných údajů s údaji o odběrném místě vedeném dodavatelem.

c) V případě reklamace množství dodané vody z důvodu pochybnosti o správnosti měření množství dodané vody vodoměrem, zajistí dodavatel na základě písemné žádosti odběratele ve lhůtě **do 30 dnů** od jejího doručení přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny. Výsledky přezkoušení oznámí dodavatel odběrateli neprodleně písemnou formou. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou vodoměru budou hrazeny podle výsledku přezkoušení vodoměru dle § 17 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

d) V případě reklamace odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem zajistí dodavatel prošetření reklamace na místě samém za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby.

e) V případě reklamace množství odváděných odpadních vod je dodavatel povinen prověřit údaje, na základě kterých bylo množství stanoveno.

f) Jestliže je s reklamací spojena nutnost vrátit vystavenou fakturu, je odběratel povinen tuto fakturu vrátit dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti. Dodavatel je pak povinen podle povahy nesprávnosti faktury vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

g) Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování z důvodu nesprávného odečtu, početní chyby a podobně, mají odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. Odběratel může uplatnit reklamaci nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. V případě neoprávněné reklamace budou náklady vzniklé dodavateli vyúčtovány odběrateli.

## **5. Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady**

a) V případě dodávky vody, u které bylo na základě reklamace její jakosti prokázáno, že nevyhovuje stanoveným nebo povoleným požadavkům ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., a zároveň na základě této skutečnosti zakázal orgán ochrany veřejného zdraví používání této vody, má odběratel právo na poskytnutí slevy z vodného, přičemž výše této slevy bude stanovena individuálně s přihlédnutím k závažnosti vady.

b) V případě oprávněné reklamace množství dodané vody bude postupováno dle § 17 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v případě reklamace množství odvedené odpadní vody podle § 19 téhož zákona.

c) V ostatních případech je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady oprávněnou reklamaci vyřešit, a to odstraněním závadného stavu.

## **Možnosti přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod, podmínky náhradní dodávky vody a náhradního odvádění odpadních vod**

Možnosti jsou upraveny v § 9 zákona 274/2001 Sb. v odstavci 5 – 11 takto:

**Odst. 5 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky, při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.** Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví<sup>17)</sup> vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody způsobené pouze havárií vodovodní přípojky.

**Odst. 6 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení**

- a) při provádění plánovaných oprav, při udržovacích a revizních pracích
- b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku
- c) neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 6
- d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky
- e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny
- f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod
- g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů

**Odst. 7 Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 6 je provozovatel povinen oznámit odběrateli v těchto případech**

- a) podle odstavce 6 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem
- b) podle odstavce 6 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací

**Odst. 8 V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod** podle odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

**Odst. 9 Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod** podle odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a) a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod.

**Odst. 10 V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo** podle odstavce 6 písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

**Odst. 11 Obec může v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod podle místních podmínek.**

## **Smluvní pokuty**

Definice smluvních pokut je obsažena v kapitole IV. „Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod“, platných od 1. 1. 2014, takto:

1. **Pokud odběratel poruší svou smluvní nebo zákonnou povinnost** tím, že při sjednávání smlouvy uvede vědomě nesprávné nebo neúplné údaje, případně později neohlásí změnu těchto údajů, nechrání před poškozením měřidlo, jeho plomby a technická opatření proti manipulaci s měřidlem, manipuluje s měřidlem, nebo uličním uzávěrem nebo manipulaci umožní jinému, poškodí měřidlo nebo jeho plombu, neumožní přístup dodavatele k měřidlu, přípojce a zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace, neoprávněně odebere vodu nebo neoprávněně vypustí odpadní vody dle zákona o vodovodech a kanalizacích, překročí stanovené limity znečištění odpadních vod, nebo vypouští závadné látky, poruší plombu na požární obtoku, aniž by tak jednal v souvislosti s hašením požáru nebo při požárních revizích. Ve všech těchto případech je dodavatel oprávněn uplatnit vůči odběrateli smluvní pokutu, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu vzniklé škody v celé její výši. Výše pokuty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, činí 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ při prvním porušení. Při každém dalším porušení téhož ustanovení nebo povinnosti odběratelem v následujících třech letech od předešlého porušení se minimální pokuta zvyšuje, a to vždy na pětinasobek původní výše pokuty.
2. V případě, že **dodavatel nezašle odběrateli ve lhůtě stanovené reklamačním řádem stanovisko k jeho písemné reklamaci**, přičemž reklamace musí být prokazatelně doručena na adresu sídla dodavatele, je odběratel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu, čímž není dotčeno právo odběratele na náhradu vzniklé škody v celé její výši. Výše pokuty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, činí 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ.
3. V případě **prodlení kterékoli smluvní strany** s plněním peněžitého závazku je smluvní strana, která není v prodlení, oprávněna vyúčtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



## Technické požadavky na vnitřní kanalizaci a na kanalizační přípojky

**Kanalizační přípojka** je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník připojené nemovitosti, není-li dohodnuto jinak, a stává se tak jejím vlastníkem.

**Vnitřní kanalizace** je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace je součástí budovy.

**Dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (Zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje provozovatel pro kanalizační přípojky a pro vnitřní kanalizace tyto technické požadavky:**

1. **Vlastník nemovitosti**, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na kanalizaci nebo realizovat úpravy na stávající kanalizační přípojce či na stávající vnitřní kanalizaci, musí předložit provozovateli projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez kladného vyjádření provozovatele nelze dotčenou kanalizační přípojku realizovat.
2. **Projektová dokumentace na kanalizační přípojku nebo její úpravy, a na vnitřní kanalizaci nebo její úpravy, musí obsahovat tyto náležitosti:**
  - technickou zprávu
  - výpočet produkce splaškových odpadních vod a vod dešťových
  - přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu
  - půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a zakreslení revizních kanalizačních šachet, čistících kusů a případných ostatních objektů (zpětné klapky, odlučovače, lapače apod.)
  - podélný profil kanalizační přípojky s kótováním a s vyznačením úrovně podzemních podlaží a úrovně přilehlého odvodňovaného terénu
  - stavební výkres revizní kanalizační šachty
3. **Projekční řešení kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace musí respektovat tyto požadavky:**
  - a) Každá nemovitost musí mít jednu samostatnou kanalizační přípojku (v případě oddílné splaškové a dešťové kanalizace jednu splaškovou a jednu dešťovou kanalizační přípojku). Jiné řešení je možné pouze po souhlasu provozovatele kanalizace.
  - b) Při návrhu a realizaci kanalizační přípojky jsou vlastníci připojených pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o tyto pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (zákon č. 254/2001 Sb. – zákon o vodách v platném znění).
  - c) Je-li v lokalitě vybudován systém oddílné kanalizace (splašková a dešťová kanalizace), musí napojované přípojky toto rozdělení respektovat. Kanalizační přípojku není dovoleno odvádět povrchové nebo podzemní vody (balastní vody) do kanalizace pro veřejnou potřebu.
  - d) Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity určené kanalizačním řádem platným v příslušné lokalitě.
  - e) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.

- f) Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné ani osázené stromy. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele kanalizace.
  - g) Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí splňovat ČSN 73 6005 (viz. tabulka A).
  - h) Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu (minimální sklon pro přípojky DN 150 je 2% a pro přípojky DN 200 1%), v přímém směru a kolmá na stoku.
  - i) Napojení kanalizační přípojky proti toku vody v kanalizační stoce je nepřipustné.
  - j) Napojení kanalizační přípojky profilu DN 150 a DN 200 do kanalizační stoky musí být mimo vstupní šachty.
  - k) Směrová trasa kanalizační přípojky od napojení na kanalizační stoku po revizní šachtu musí být přímá bez ohybů a lomů.
  - l) Minimální vnitřní profil kanalizační přípojky je DN 150.
  - m) Potrubí musí být uloženo do nezámrzne hloubky, dle určení projektanta přípojky.
  - n) Na ležaté domovní kanalizaci musí být umístěna revizní šachta nebo osazen čistící kus, který v případě akutní potřeby umožní bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou. Šachtu nebo čistící kus je třeba umístit na pozemku investora a to co nejbližší k hranici pozemku (do 2 m od hranice pozemku) nebo k obvodové zdi (tvoří-li tato hranici pozemku).
  - o) Na systému dešťové vnitřní kanalizace musí být osazeny lapače střešních splavenin.
  - p) Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzduší ve stoce, na kterou je nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením. V souladu s ČSN 75 6760 se vždy za hladinu zpětného vzduší považuje úroveň poklopu vstupní nebo revizní šachty na stoce nebo úroveň mříže uliční vpusti napojené na stoku, která se nachází nejbližší od napojení kanalizační přípojky proti směru průtoku ve stoce.
  - q) Materiál použitý na výstavbu kanalizační přípojky musí být vodotěsný a odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Použitý materiál musí být doložen atestem v českém jazyce. Pro nově budované kanalizační přípojky bude použit vhodný materiál např. kamenina, různé druhy plastu (PVC, PP, PE), sklolaminát, kanalizační tvárná litina. Nevhodný je beton a ocel.
  - r) Ochranná pásma kanalizace pro veřejnou potřebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu
    - u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
    - u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
    - u kanalizačních stok, o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.
- V ochranném pásmu kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky jakéhokoliv odpadu a provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele.
- s) Související zákony, vyhlášky a normy:
    - zákon č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích (v platném znění)
    - zákon č. 254/2001 Sb. - Vodní zákon (v platném znění)
    - prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích (v platném znění)

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních šachet
- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

4. **Vlastní připojení nově vybudované kanalizační přípojky na kanalizační stoku či předbudovanou část kanalizační přípojky** je možné teprve po kolaudaci kanalizační stoky a na základě uzavření smluvního vztahu s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. Vlastní napojení musí být písemně odsouhlaseno provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

Tabulka A. - část (ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

**Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m**

|                                     | Silové kabely do |       |       |        | Sdělovací kabely | Plynovodní potrubí | Vodovodní sítě a přípojky | Tepelné sítě | Kabelovody | Stokové sítě a kanalizační přípojky | Potrubní pošta | Kolektor | Koleje tramvajové dráhy |
|-------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|
|                                     | 1 kV             | 10 kV | 35 kV | 220 kV |                  |                    |                           |              |            |                                     |                |          |                         |
| Vodovodní sítě a přípojky           | 0,40             | 0,40  | 0,40  | 0,40   | 0,40             | 0,50               | 0,60                      | 1,00         | 0,60       | 0,60                                | 0,50           | 0,60     | 1,20                    |
| Stokové sítě a kanalizační přípojky | 0,50             | 0,50  | 0,50  | 1,00   | 0,50             | 1,00               | 0,60                      | 0,30         | 0,30       |                                     | 0,30           | 0,30     | 1,20                    |

**Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m**

|                                     | Silové kabely do |       |       |        | Sdělovací kabely | Plynovodní potrubí | Vodovodní sítě a přípojky | Tepelné sítě | Kabelovody | Stokové sítě a kanalizační přípojky | Potrubní pošta | Kolektor | Koleje tramvajové dráhy |
|-------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|
|                                     | 1 kV             | 10 kV | 35 kV | 220 kV |                  |                    |                           |              |            |                                     |                |          |                         |
| Vodovodní sítě a přípojky           | 0,40             | 0,40  | 0,40  | 0,40   | 0,20             | 0,15               |                           | 0,20         | 0,20       | 0,10                                | 0,20           | 0,20     | 1,50                    |
| Stokové sítě a kanalizační přípojky | 0,30             | 0,30  | 0,50  | 0,50   | 0,20             | 0,50               | 0,10                      | 0,10         | 0,10       |                                     | 0,30           | 0,10     |                         |

## Technické požadavky na umístění vodoměrů

(Souvisejícím závazným předpisem jsou „Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky“)

### Vodovodní přípojka a vodoměrná sestava

- Vodoměrná sestava je umísťována do vodoměrné šachty, pokud není líc budovy odběratele shodný s hranicí pozemku odběratele, nebo je-li délka přípojky větší než 20 m od napojení na vodovodní řad, nebo je-li délka vodovodní přípojky od hranice pozemku větší než 10 m a pokud je trasa vodovodní přípojky lomená. Do objektů je možné vodoměrnou sestavu umístit za první obvodovou zeď.
- Vodovodní přípojka musí být vedena od místa napojení k vodoměrné sestavě v přímém směru bez ohybů a lomů (kromě svislého ohybu k místu umístění vodoměru).
- Při návrhu umístění vodovodní přípojky v rámci budování ZTV musí být zohledněna možnost přímé trasy vodovodní přípojky bez ohybů a lomů a umístění vodoměrné sestavy v objektu.

### Umístění vodoměrné sestavy

- Umístění vodoměrné sestavy musí umožňovat snadný přístup pro čtení, montáž, údržbu a demontáž vodoměru.
- Umístění vodoměrné šachty ve veřejné komunikaci, na parkovišti a v garáži je možné jen s písemným souhlasem provozovatele.
- Vodoměrnou šachtu lze umístit těsně za hranicí pozemku (oplocení).
- Při zjištění zvýšené hladiny podzemní vody je nutno šachtu zabezpečit proti vytlačení a nátoky podzemní vody do šachty.

### Obecné požadavky

- Vodoměrná sestava a vodovodní přípojka musí být ochráněna proti poškození :
  - nárazem
  - nízkou teplotou - mrazem (umístění v nezámrazné hloubce - ČSN 75 5401, zateplení poklopu)
  - vysokou teplotou – vodoměrná sestava musí být doplněna zpětnou klapkou
- Vodoměrnou sestavu je nutné zabezpečit vzpěrami nebo pevnými podpěrami.
- Vodoměrné sestavy budou vybaveny vodoměrnými soupřevkami (držákem vodoměrné sestavy) a zpětnou klapkou.
- Filtr ve vodoměrné sestavě je požadován jen u vodoměrů větších než DN 40 (Qn 50) včetně.
- Pro přímé potrubí před a za vodoměrem je nutné dodržet délku rovnající se nejméně šestinásobku jmenovité světlosti připojovaných hrdel nebo přírub vodoměru.

### Umístění vodoměrné sestavy v objektu

- Pro umístění vodoměru v podsklepených objektech musí být splněny následující podmínky:
  - suché a větrané místo
  - potrubí nesmí být po vodoměr zakryté
  - max. 2 m od průchodu potrubí zdívem
  - 0,2 – 1,2 m od podlahy
  - 0,2 m od boční zdi
- Mělká vodoměrná šachta umístěná v objektu (pro vodoměr Qn 2,5 a vodovodní přípojku do PE 40 včetně) musí mít následující vnitřní rozměry: šířka 0,7 m, délka 0,95 m a hloubka 0,4 m.
- Nika pro vodoměrnou sestavu (s vodoměrem Qn 2,5 a vodovodní přípojku do PE 40 včetně) umístěná ve zdi objektu musí mít následující vnitřní rozměry: hloubka 0,3 m, délka 0,95 m a výška 0,4 m.
- Pro prostup zdí, podlahou, základem je nutné potrubí vodovodní přípojky umístit do chráničky (viz. Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky).



### **Umístění vodoměrné sestavy ve vodoměrné šachtě**

- Ve vodoměrné šachtě může být uloženo pouze vodovodní potrubí.
- Pro umístění vodoměrné šachty ve volném terénu musí být splněny následující podmínky:
  - poklop vodoměrné šachty musí být umístěn 0,1 m nad terén, okolí poklopu je nutné zpevnit
  - pokud je poklop vodoměrné šachty umístěn zároveň s terénem, musí být doplněn úchyty pro vstup/výstup do/ze šachty
  - vodoměrná šachta umístěná v extravilánu musí být označena trasírkou a zajištěna proti přetížení
- Přístup do vodoměrné šachty musí umožňovat lehký (15 kg) poklop opatřený madlem:
  - čtvercový poklop 0,6 x 0,6 m nebo kruhový □□ 0,6 m do DN 100 vodoměru
  - čtvercový poklop 0,7 m x 0,7 m do DN 150 vodoměru
  - na neveřejném prostranství poklop neuzamčený
  - na veřejném prostranství (volně přístupném pozemku) poklop uzamčený na šroub – standardní klič používaný ve vodárenství
  - plastové poklopy doporučujeme vhodně zateplit
- Vodoměrná šachta musí být vybavena stupadly (i s úchyty) nebo žebříkem (s vhodným počtem a umístěním příček žebříku – rozteč 0,25 m).
- Vodoměrná šachta musí být odvodněná nebo vodotěsná. Případné čerpání vody z vodoměrné šachty je prováděno na náklady majitele připojené nemovitosti.
- Vnitřní rozměr vodoměrné šachty určuje typ vodoměru a složení vodoměrné sestavy.
- Hloubka vodoměrné šachty je stanovena jako nezámrzná hloubka (= hloubka vodovodního potrubí) + manipulační prostor pod vodovodním potrubím
  - manipulační prostor pod vodovodním potrubím = 0,1 m nad úrovní dna šachty pro vodovodní přípojku do DN 63 (včetně)
  - manipulační prostor pod vodovodním potrubím = 0,5 m nad úrovní dna šachty pro vodovodní přípojku nad DN 63
- Maximální výška komínu vodoměrné šachty je 0,3 m.
- Minimální manipulační prostor ve vodoměrné šachtě = minimální světlá výška šachty = 1,5 m popřípadě 1,6 m.

| Přípojka      |                                    | Vodoměrná šachta                                                 |         |               |                                                  |                   |                                             |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Vodoměr       | Materiál, profil                   | minimální půdorysné rozměry<br>(délka x šířka) = vnitřní rozměry |         |               | výška = vnitřní rozměr                           |                   | manipulační prostor pod vodovodním potrubím |
|               |                                    | obdélník                                                         | kruh    | ovál          | min. světlá výška<br>(výška mezi dnem a stropem) | max. výška komínu |                                             |
| Qn 2,5        | PE 32 - 40                         | 0,95 x 0,9 m                                                     | φ 0,95m | 0,95 x 0,9 m  | 1,5 m                                            | 0,3 m             | 0,1 m                                       |
| Qn 6          | PE 40 - PE 63                      | 1,2 x 0,9 m                                                      | φ 1,2 m | 1,2 m x 0,9 m | 1,5 m                                            | 0,3 m             | 0,1 m                                       |
| Qn 10 (DN 40) | PE 63                              | 1,5 x 1,0 m                                                      | φ 1,5 m | 1,5 x 1,0 m   | 1,5 m                                            | 0,3 m             | 0,1 m                                       |
| Qn 10 (DN 40) | PE 90 (TH 80)                      | délka dle vodoměrné sestavy x šířka 1,0 m                        |         |               | 1,6 m                                            | 0,3 m             | 0,5 m                                       |
| DN 50         | PE 90 (TH 80)<br>PE 110 (TH 100)   | délka dle vodoměrné sestavy x šířka 1,2 m                        |         |               | 1,6 m                                            | 0,3 m             | 0,5 m                                       |
| DN 80         | PE 110 (TH 100)<br>PE 160 (TH 150) | délka dle vodoměrné sestavy x šířka 1,2 m                        |         |               | 1,6 m                                            | 0,3 m             | 0,5 m                                       |

#### **Vodoměrné šachty podzemní do omezených prostorů**

- Umístění vodoměrné šachty menších rozměrů je možné pouze ve výjimečných případech z prostorových důvodů a v lokalitě bez spodní vody. Šachta bude umístěna na betonové desce.
- Použití malé vodoměrné šachty musí předem povolit vedoucí provozu v dané lokalitě.
- Vodoměrné šachty musí umožnit instalaci pouze jednoho vodoměru Qn 2,5 s uzávěrem před i za vodoměrem pomocí kulových kohoutů s odvzdušňovacím ventilem a zpětnou klapkou.

#### **Stanovení velikosti vodoměru**

- Provozovateli je nutné doložit výpočty dle ČSN 75 5455 (Výpočet vnitřních vodovodů) a dle ČSN 730873 (Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou) – tj. vyčíslení maximálního okamžitého průtoku v l/s pro běžnou potřebu a pro požární vodu. Tyto výpočty jsou nutné pro stanovení velikosti fakturačního vodoměru.

### Typy vodoměrů používané provozovatelem

| ELIN, SENSUS                  |       |      |      |      | ELIN    |
|-------------------------------|-------|------|------|------|---------|
| Jmenovitá velikost vodoměru   | Qn    | 2,5  | 6    | 10   | 15      |
| Připojovací závit na vodoměru | palec | 1"   | 5/4" | 2"   | příruba |
| Jmenovitý průtok              | m³/h  | 2,5  | 6    | 10   | 15      |
|                               | l/s   | 0,69 | 1,67 | 2,78 | 4,17    |
| Maximální průtok              | m³/h  | 5    | 12   | 20   | 30      |
|                               | l/s   | 1,39 | 3,33 | 5,56 | 8,33    |

| Jmenovitá světlost               | mm   | 50    | 65    | 80    | 100   | 125   | 150   |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jmenovitý průtok                 | m³/h | 15    | 25    | 40    | 60    | 100   | 150   |
|                                  | l/s  | 4,17  | 6,94  | 11,11 | 16,67 | 27,78 | 41,67 |
| HYDROMETER WS-MF, MEINECKE WS-MF |      |       |       |       |       |       |       |
| Trvalý průtok                    | m³/h | 20    | 25    | 55    | 90    | -     | 200   |
|                                  | l/s  | 5,56  | 6,94  | 15,28 | 25,00 | -     | 55,56 |
| Maximální průtok                 | m³/h | 50    | 50    | 110   | 180   | -     | 350   |
|                                  | l/s  | 13,89 | 13,89 | 30,56 | 50,00 | -     | 97,22 |
| HYDROMETER WP-MF, MEINECKE WP-MF |      |       |       |       |       |       |       |
| Trvalý průtok                    | m³/h | 35    | 50    | 120   | 180   | 250   | 250   |
|                                  | l/s  | 9,72  | 13,89 | 33,33 | 50,00 | 69,44 | 69,44 |
| Maximální průtok                 | m³/h | 90    | 120   | 200   | 250   | 350   | 350   |
|                                  | l/s  | 25,00 | 33,33 | 55,56 | 69,44 | 97,22 | 97,22 |


| KOMBINACE - Sdružený vodoměr       |      |       |       |       |        |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|
| Jmenovitá světlost                 | mm   | 50    | 80    | 100   | 150    |
| Jmenovitý průtok                   | m³/h | 15    | 40    | 60    | 150    |
|                                    | l/s  | 4,17  | 11,11 | 16,67 | 41,67  |
| Jmenovitá velikost malého vodoměru | m³/h | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 10     |
|                                    | l/s  | 0,69  | 0,69  | 0,69  | 2,78   |
| HYDROMETER WPV-MF                  |      |       |       |       |        |
| Trvalý průtok                      | m³/h | 35    | 120   | 180   | 250    |
|                                    | l/s  | 9,72  | 33,33 | 50,00 | 69,44  |
| Maximální průtok                   | m³/h | 70    | 200   | 220   | 425    |
|                                    | l/s  | 19,44 | 55,56 | 61,11 | 118,06 |

Poznámka: napojovací vodovodní potrubí je zpravidla o jeden řád větší než osazovaný vodoměr

# VODOMĚRNÁ ŠACHTA


minimální vnitřní světlé rozměry pro osazení vodoměrů Qn 2,5

PŮDORYS 1




NEBO


PŮDORYS 2



ŘEZ A - A'



ŘEZ B - B'



## Schéma instalace vodoměrné sestavy pro vodoměry DN 50 a větší

- Pokud je vodoměrná sestava v šachtě, je nutno dno šachty umístit min. 400 mm pod úroveň potrubí
- Délka šachty se odvozuje od skladby použitých tvarovek a armatur
- Potrubí ve stěně šachty vést přes chráničku vč. utěsnění proti vnikání vody
- Vodoměrnou sestavu zabezpečit vzpěrami ( pod FFR či šoupaly z obou stran )
- Vstupní otvor šachty min. 600 x 600 mm ( do DN 100 vodoměru )  
700 x 700 mm ( do DN 150 vodoměru )
- Šachtu vybavit stupadly či žebříkem
- Šachtu je nutno zabezpečit proti vnikání vody ( vodotěsná, příp. odvodněná )

### Poznámka :

Je-li požadován filtr – zabuduje se mezi šoupě (3.) a TP (4.)  
Je-li požadována zpětná klapka – zabuduje se na vnitřní instalaci za šoupě (8.)




Schéma vodoměrné sestavy se sdruženým vodoměrem nebo vodoměrem DN 50 a větší

| Vodoměrná sestava | FFR 2. | Šoupě na vstupu 3. | TP 4. | Sdružený vodoměr 5. | Vodoměr dle typu 5. | TP 6. | Montážní vložka 7. | Šoupě na výstupu 8. | FFR 9. | Rozměry šachty |       |
|-------------------|--------|--------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|--------|----------------|-------|
| DN 50             | ANO    | DN 50              | 200   | 270                 | 200 - 300           | 200   | ANO                | DN 50               | ANO    | Délka          | Šířka |
| DN 80             | ANO    | DN 80              | 300   | 300                 | 225 - 300           | 300   | ANO                | DN 80               | ANO    |                |       |
| DN 100            | ANO    | DN 100             | 300   | 360                 | 250 - 360           | 300   | ANO                | DN 100              | ANO    |                |       |
| DN 150            | ANO    | DN 150             | 500   | 500 ± 15            | 300                 | 500   | ANO                | DN 150              | ANO    |                |       |

**4 - 7 JE ZÁVAZNÉ A JE NUTNO VŽDY DODRŽET !!!**

