



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor kultury a památkové péče

Oddělení památkové péče

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00TLTS5

neč. Su / 3134 / 2019



MUSUP00200CV

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ

DATOVÉ SCHRÁNKY

doručeno dne:

- 9 - 08 - 2019

Naše č. j.:

KUJCK 89668/2019

Sp. zn.:

OKPP 64572/2019/misi SS

Vyřizuje:

Mgr. Milan Šilhan

Telefon:

386 720 891

E-mail:

silhan@kraj-jihocesky.cz

Město Sezimovo Ústí

Mgr. Ing. Martin Doležal

starosta města

Dr. E. Beneše 21

391 01 Sezimovo Ústí

Datum:

5. 8. 2019

Závazné stanovisko

Závazné stanovisko ve věci „Oprava oplocení areálu hradu na části pozemku p. č. st. 303/5 v k.ú. Sezimovo Ústí, součásti národní kulturní památky Kozí Hrádek u Tábora“

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), příslušný k vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 149 správního řádu ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. e) zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona, na žádost vlastníka nemovitosti, Města Sezimovo Ústí, se sídlem Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ 00252859, zastoupeného starostou města Mgr. Ing. Martinem Doležalem, na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, č.j. NPU-331/50000/2019 ze dne 12. července 2019, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 památkového zákona vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Oprava oplocení areálu hradu na části pozemku p. č. st. 303/5 v k.ú. Sezimovo Ústí, součásti národní kulturní památky Kozí Hrádek u Tábora, prohlášené nařízením vlády číslo 171/1998 Sb. ze dne 3. června 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů, v platném znění, ve smyslu žádosti o vydání závazného stanoviska zn. MSKS-28/2019/DOK/LL ze dne 23. května 2019 ve věci obnovy oplocení areálu národní kulturní památky Kozí Hrádek u Tábora na pozemku dle KN parc. č. st. 303/5 v k.ú. Sezimovo Ústí dle přiložené projektové dokumentace na akci „Kozí Hrádek – oprava oplocení parc. č. 303/5“, hlavní projektant Ing. arch. Alena Kalinová, datum III. 2019, číslo zakázky 002-1/03 19, dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za

p ř í p u s t n o u

za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1. Dřevěné prvky oplocení budou opatřeny tmavě hnědým matným nátěrem, kování bude opatřeno černým matným nátěrem. Konečná podoba nátěrů bude ověřena před realizací na provedených vzorcích v rámci kontrolního dne.**
- 2. V průběhu prací budou investorem svolávány kontrolní dny za účasti pracovníků státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. Potřebné konzultace budou prováděny průběžně, dle aktuální situace v postupu prací. Veškeré výsledky konzultací budou uvedeny v samostatném zápise.**

Odůvodnění

Krajský úřad při vydání závazného stanoviska vycházel ze žádosti vlastníka nemovitosti včetně přiložené dokumentace a z písemného odborného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. Krajský úřad seznámil účastníka řízení s písemným vyjádřením Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích a umožnil mu ve stanovené lhůtě se k tomuto podkladu závazného stanoviska vyjádřit. Účastník řízení této možnosti ve stanovené lhůtě nevyužil.

Celý areál národní kulturní památky Kozí Hrádek u Tábora, prohlášené nařízením vlády číslo 171/1998 Sb. ze dne 3. června 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů, v platném znění, se nachází na pozemku p. č. st. 303/5 v k.ú. Sezimovo Ústí, včetně předmětného oplocení areálu hradu. Předmětem žádosti o vydání závazného stanoviska je oprava oplocení areálu hradu. Většina prvků stávajícího oplocení je dožilá a vyžaduje si výměnu.

Součástí žádosti o vydání závazného stanoviska byla projektové dokumentace na akci „Kozí Hrádek – oprava oplocení parc. č. 303/5“, hlavní projektant Ing. arch. Alena Kalinová, datum III. 2019, číslo zakázky 002-1/03 19. Tato dokumentace předpokládá kompletní rekonstrukci a opravu oplocení na pozemku p. č. st. 303/5. Jedná se o liniovou stavbu délky 325 m kopírující terén kolem areálu. Oplocení z dřevěných polí je tvořeno půlkoláči ukončenými nahore do špičky, imitujícími dobové hradby. V lomových bodech mají být opětovně umístěny sloupky z dřevěných kůlů zakotvených do země do betonové patky. V oplocení budou opětovně jedna dvoukřídlá vstupní vrátka šíře 190 cm v jižní části a jedna dvoukřídlá vjezdová vrata šíře 450 cm v severní části pro vjezd techniky do hradního příkopu a pro údržbu. Dřevěné oplocení má být provedeno z řeziva třídy SI, prvky hloubkově impregnovány v barvě hnědé. Sloupky jsou navrženy o průměru 20 cm – délky 270 cm, rygle šíře 16-20 cm a délky 300-600 cm dle rozpětí polí, laňky z půlkoláče průměru 12-20 cm a délky 200 cm. Vstupní vrátka jsou navržena šíře 190 cm, dvoukřídlá, osazena ocelovým kovaným kováním, černěným dle stávající předlohy, vjezdová vrata š. 450 cm, dvoukřídlá, osazena ocelovým kovaným kováním černěným. Kování má být použito stávající, případně bude provedena repase a doplnění vadných částí. Uložení sloupů do země bude zakotveno 70 cm pod terén do betonové patky z betonu C25/30XC7.

Krajský úřad si v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona vyžádal v dané věci písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích ve svém písemném odborném vyjádření č.j. NPU-331/50000/2019 ze dne 12. července 2019 konstatoval, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot za podmínek, že nátěr dřevěných prvků bude tmavě hnědý matný, rovněž kování bude opatřeno matnou černou barvou a terén v celém areálu zříceniny zůstane zachován ve stávajícím stavu. Správní orgán vyhodnotil podmínku odborné organizace ohledně konečné podoby nátěrů jednotlivých prvků oplocení jako důvodnou a ve výroku závazného stanoviska stanovil, aby dřevěné prvky oplocení byly opatřeny tmavě hnědým matným nátěrem, kování bylo opatřeno černým matným nátěrem a konečná podoba nátěrů byla ověřena před realizací na provedených vzorcích v rámci kontrolního dne. Z projektové dokumentace je sice zřejmé, že bude v zásadě respektována stávající barevnost jednotlivých prvků oplocení, při zhotovování nových prvků však konečnou podobu nátěru ovlivňuje řada faktorů od vlastností použitého dřeva, přes zvolený nátěr až po přístup zhotovitele. Aby provedení nátěrů pokud možno co nejvíce odpovídalo tradičnímu řemeslnému zpracování a souznělo s historickým areálem Kozího Hrádku, je vhodné konečnou podobu nátěrů ověřit na kontrolních vzorcích.

Také požadavek správního orgánu, aby v průběhu prací byly investorem svolávány kontrolní dny, na něž budou přizváni pracovníci státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích a potřebné konzultace byly prováděny průběžně, dle aktuální situace v postupu prací s uvedením veškerých výsledků konzultací v samostatném zápise, vyplývá ze snahy o maximální kontrolu probíhající akce s možností konzultovat její průběh i postup, případně jí usměrňovat v zájmu ochrany veškerých památkových hodnot. Podmínku odborné organizace státní památkové péče, aby terén v celém areálu zříceniny zůstal zachován ve stávajícím stavu, vyhodnotil správní orgán jako nadbytečnou a nevětil ji do výroku závazného stanoviska vzhledem k tomu, že projektová dokumentace zásahy do stávající konfigurace terénu v areálu národní kulturní památky nenavrhuje a ani je nepředpokládá.

Areál národní kulturní památky Kozí Hrádek u Tábora představuje území s historickým stavebním vývojem. Předložená žádost předpokládá mimo jiné výkopové práce v souvislosti s výměnou plotových sloupů. V této souvislosti správní orgán upozorňuje, že areál národní kulturní památky Kozí Hrádek u Tábora je nepochybně územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V případě provádění výkopových či obdobných stavebních prací proto upozorňujeme na nutnost postupovat v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 tohoto zákona, který stanovuje, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni

tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Navržená oprava oplocení areálu národní kulturní památky Kozí Hrádek u Tábora na pozemku p. č. st. 303/5 v k.ú. Sezimovo Ústí plně respektuje stávající podobu oplocení, evokující palisádovou hradbu a zachovává ji. Realizací navržené opravy tak nebudou jakýmkoliv způsobem dotčeny památkové hodnoty této národní kulturní památky, naopak oprava oplocení přispěje k její účinné ochraně.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím. **Následně, proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu**, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu, **přezkoumáno i toto závazné stanovisko.**

Mgr. Patrik Červák
vedoucí odboru kultury a památkové péče

„otisk úředního razítka“

Obdrží na doručení: - viz adresát

Na vědomí

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Ing. Petr Kohoutek, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice (k č.j. NPU-331/50000/2019)
- Městský úřad Sezimovo Ústí, Stavební úřad, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Přílohy

- upozornění na povinnosti stavebníka na území s archeologickými nálezy
- organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů v Jihočeském kraji
- formulář oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR