

POŽÁRNÍ ŘÁD

Městské středisko kultury a sportu

Náměstí Tomáše Bati 701, SEZIMOVO ÚSTÍ 391 02

☐ knihovna SU 1 a ☐ knihovna SU 2

měXus
MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

1. Popis činnosti

Knihovna 1, Dr. E. Beneše 21, SÚ 1 tvoří samostatný požární úsek v 3. nadzemním podlaží administrativní budovy Městského úřadu v Sezimově Ústí 1, svislé konstrukce jsou nehořlavé - zděné, strop tvoří sádkokarton s požární odolností 30 min včetně dřevěných kleštin. Ve knihovně je elektrozařízení a teplovodní ústřední vytápění připojené na plynovou kotelnu městského úřadu. Knihovnice má zde trvalé pracovní místo.

Knihovna 2, Školní náměstí 1219, SÚ 2 o celkové ploše cca 270 m² je umístěna jednopodlažním objektu s nehořlavými svislými a vodorovnými konstrukcemi navazující na budovu základní školy. Obvodové konstrukce a podhledy jsou opatřeny obklady z cedrového dřeva. Ve knihovně je elektrozařízení a teplovodní ústřední vytápění, připojené na školu. Knihovnice má zde trvalé pracovní místo. Z knihovny dle PBR odsouhlasené HZS vede jedna nechráněná úniková cesta hlavním vchodem.

Za požárně nebezpečné lze považovat zejména:

- elektrické rozvody, technická závada na elektrickém zařízení
- atmosférická elektřina (úder blesku)
- nedbalost nebo neopatrnost zaměstnanců, návštěvníků popř. jiných osob porušení předpisů požární ochrany (porušení zákazu kouření)
- údržbářské práce za použití otevřeného ohně (acetylenová svařovací souprava)

2. Požárně - technické charakteristiky látek

- 2.1. Papír** - hořlavý materiál převážně z celulózy, při skladování má sklon tepelnému samovznícení, teplota samovznícení - 100°C **Max. množství cca 1000 kg**
- 2.2. Vnitřní lepenka, karton** - Teplota vznícení: 427 °C, Bod hoření: 258 °C, Teplota žhnutí: 258 °C
Hustota: 0,14 g/cm³, Hasivo: voda se smáčením, pěna, Sklon k tepelnému samovznícení.
Chránit před zdroji tepla s teplotou větší než 100 °C. **Max. množství cca 500 kg**
- 2.3. Dřevotřísková deska** - je látka hořlavá za velkého vývinu tepla. Teplota vzplanutí 270 °C
vznícení je 420 °C. Teplota žhnutí 260 °C. **Max. množství regály cca 500 kg**

3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti

- v knihovnách je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně
 - Knihovna SU1 je označeno při vstupu do budovy Městského úřadu Sezimovo Ústí
 - Knihovna SU2 u základní školy musí být označeno při vstupu do knihovny
- zakazuje se používat spotřebiče s horkými povrchy nebo jejich částmi (vařiče apod.)
- hasicí přístroj musí být dobře viditelný, použitelný a musí být k němu umožněn vždy volný přístup
- je zakázáno zřizovat náhradní elektrická osvětlovací tělesa, vyhřívání teplomety apod.
- dodržovat vzdálenost rozvodné části ústředního vytápění od zařízení a hořlavých materiálů 10 cm.
- vyložit broušení, řezání a svaření kovů v archivu nebo tyto práce provádět na základě zvláštního písemného povolení dle vyhl. 87/00 Sb. a vyhl. 246/01 Sb.
- Obsluha a údržba elektrického zařízení**
 - provádět vizuální kontrolu krytů osvětlení a stavu elektrického zařízení, kabelů a vypínačů
 - zachovat volný přístup k rozvaděčům el. zařízení, uzávěrům vody a k hlavnímu vypínači proudu.
 - na elektrické instalaci nesmí být zřizována žádná provizoria
 - elektrická instalace v objektu nesmí být žádným způsobem poškozena
 - veškerá svítidla a osvětlovací tělesa musí být opatřena kryty.
 - svítidla musí být od hořlavých hmot vzdálena nejméně 1 m, pokud není bezpečnost zajištěna jinak
 - provádět revize elektrického zařízení a uzemnění hromosvodů na objektu v pravidelných lhůtách
 - při ukončení činnosti je nutné vypojit spotřebiče z elektrické sítě zejména rychlovarné konvice



4. Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování požární bezpečnosti

- opravy, prohlídky údržbu a revize elektrického zařízení provádí pouze oprávněná firma s platným osvědčením dle vyhl. 50/78 Sb.
- sváření může provádět pouze osoba s platným svářečským průkazem a na základě zvláštního písemného povolení dle vyhl. 87/00 Sb. a vyhl. 246/01 Sb.
- po ukončení pracovní doby musí být objekt zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.
- Knihovnice je povinna se seznámit s požárním řádem.

5. Stanovení podmínek pro bezpečný pohyb a pobyt osob.

Budou udržovány stále volné únikové cesty na těchto únikových cestách a nebude prováděno skladování žádného materiálu a látek.

Každý zaměstnanec musí být seznámen s požárním řádem. V případě vzniku požáru jsou zaměstnanci povinni zachovat se dle požárních poplachových směrnic.

6. Odpovědnost za požární ochranu

Za požární ochranu na pracovišti a dodržování požárního řádu odpovídá ředitelka MSKS.

Požární řád musí být umístěn na dobře viditelném místě.

Preventivní požární hlídka není určena, protože v knihovně je pouze jedna knihovnice.

Přehled o umístění hasebních prostředků, požárně bezpečnostních zařízení a značení

Přehled o umístění hasebních prostředků: (přenosných hasicích přístrojů – PHP a H

☐ Knihovna SU 1

1x práškový PHP

1x práškový PHP



1x D25 na chodbě



☐ Knihovna SU 2

1x práškový PHP u vchodu

1x práškový PHP u místa knihovnice

1x D25 na chodbě do školy

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:

☐ Knihovny SU1 + SU 2

- na elektrických zařízeních černý blesk výstrahy elektrických zařízení
hlavní vypínač elektrických zařízení
- při vstupu do budovy Zákaz kouření



Přehled o umístění požárně bezpečnostních zařízení

- Nouzové osvětlení je instalováno v obou knihovnách.
- Požární dveře jsou instalovány v obou knihovnách.
- EPS ani SHZ není na knihovně SÚ 1 instalována, Na knihovně SÚ 2 je EPS součástí EZS.
- Požární nátěry dřevěných klestín na knihovně SÚ 1.
- Protipožární ucpávka v úklidové komoře na knihovně SÚ 2.
- Protipožární obklad ocelových nosníků v hlavním vstupu na knihovně SÚ 2.
- Protipožární stropní konstrukce SG u hlavního vstupu na knihovně SÚ 2.
- Střešní folie splňující klasifikaci B_{ROOF} (t3) u hlavního vstupu na knihovně SÚ 2.

Chomát Bohumil
odborně způsobilá osoba
BOZP 4158/PRE/2016
PO Z-330/96

Zpracoval:

Bohumil CHOMÁT v. r.
odborně způsobilá osoba
č. osvědčení Z - 330/96

Schválila:

Mgr. Romana KRŮČKOVÁ v. r.
ředitelka
Městské středisko kultury a sportu SÚ

Datum 6. 1. 2017